



TSE

Elektrik Laboratuvarı
ANKARA

Test Raporu

TS 4348: 1984

Üretici firma : FORPLAS PLASTİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Üretim yeri adresi : GEBZE/KOCAELİ

Kod gösterilişi : FORVINIL 10600

Uzunluğu : 30 metre

Sınıflandırma ;

- Sınıflar : Bir damarlı
- Tipler : Metal Örgüsüz

DENEYLER

DÜŞÜK SICAKLIKTA BÜKME DENEYİ (TS 4348 Madde: 2.3.1.5)

Numune uzunluğu : 0.5 m.
Deney sıcaklığı : - 54 ±2 °C
Deney süresi : 96 h.
Sonuç : Geçti

Deneyi takip deney suda yalıtım deneyi (TS 4348 Madde: 2.3.1.1)

Deney gerilimi : 4000 V AC
Deney süresi : 1 dk.
Sonuç : Geçti

SONUÇ VE DÜŞÜNCELER:

27.09.2016 Tarihli yazınız ekinde gelen FORPLAS PLASTİK markalı PVC Plastiğin kablo numunesi üzerinde TS 4348 standartına göre yapılan muayene ve deneylerden olumlu sonuç alınmıştır.

Bu rapor sadece deneyi yapılan bu numune için geçerlidir.

İş bu rapor 30.01.2017 tarihinde 3 sayfa ve üç nüsha olarak düzenlenmiştir.

